

© All rights reserved.

All contents of this document are our property and any copy or divulgation is not allowed without our written authorization

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE : DoP No. 0051

In conformità all'allegato III del regolamento UE No. 305/2011




1. Codice unico di identificazione del prodotto : H07BN4-F / 07BN4-F 450/750 V<sub>AC</sub>
2. Uso previsto : cavi di alimentazione o comunicazione, per impiego all'interno di edifici ed opere ingegneristiche civili progettati con l'obiettivo di limitare la generazione e la diffusione di fumo ed incendio.
3. Fabbricante : SALCAVI S.p.A. Via dell'Industria,1 47867 Talamello (RN) - ITALY  
Tel. 0541 921101, Fax 0541 921494, email : [info@salcavi.com](mailto:info@salcavi.com)
4. Sistema AVCP : 3
5. Mandatario : N.A
6. Normativa armonizzata : EN 50575:2014 + A1:2016
7. Organismo notificato : No. 0987 - LAPI Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A
8. Prestazioni dichiarate :

reazione al fuoco	<b>Eca</b>
metodo di prova	CEI EN 60332-1-2:2006
metodo di classificazione	EN 13501-6:2014
sostanze pericolose	nessuna

Tutti i prodotti elencati al punto 1 sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 8. La presente dichiarazione viene emessa in conformità al regolamento UE No. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante indicato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da :

Giancarlo Farinelli  
Responsabile Ufficio Tecnico  
Talamello 09/09/2019



DoP disponibile all'indirizzo : [www.salcavi.com](http://www.salcavi.com)