

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE : DoP No. 0017

In conformità all'allegato III del regolamento UE No. 305/2011




1. Codice unico di identificazione del prodotto: FZ10Z1-AF 300/500 V_{AC}
2. Uso previsto: cavi di alimentazione o comunicazione, per impiego all'interno di edifici ed opere ingegneristiche civili progettati con l'obiettivo di limitare la generazione e la diffusione di fumo ed incendio.
3. Fabbricante: SALCAVI S.p.A. Via dell'Industria, 15B 47867 Talamello (RN) - ITALY
Tel. 0541 921101, Fax 0541 921494, email : info@salcavi.com
4. Sistema AVCP : 3
5. Mandatario : N.A
6. Normativa armonizzata : EN 50575:2014 + A1:2016
7. Organismo notificato : No. 0987 - LAPI Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A
Organismo notificato : No. 2661 - BASEC British Approvals Service for Cables
8. Prestazioni dichiarate :

reazione al fuoco	Eca
metodo di prova	CEI EN 60332-1-2:2006 + A1:2016
metodo di classificazione	EN 13501-6:2019
sostanze pericolose	nessuna

Tutti i prodotti elencati al punto 1 sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 8. La presente dichiarazione viene emessa in conformità al regolamento UE No. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante indicato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Giancarlo Farinelli
Responsabile Ufficio Tecnico
Talamello 11/01/2022



DoP disponibile all'indirizzo : www.salcavi.com