

LEISTUNGSERKLÄRUNG : No. 0027

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No. 305/2011



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : FRAORA - LSF/LSF 300/300 V_{AC}, 300/500 V_{AC}, 450/750 V_{AC}
2. Verwendungszweck : Versorgung mit Elektrizität und Daten in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, das Entstehen und die Verbreitung von Feuer und Rauch zu vermeiden.
3. Hersteller : SALCAVI S.p.A. Via dell'Industria,15B 47867 Talamello (RN) - ITALY
Tel. 0541 921101, Fax 0541 921494, email : info@salcavi.com
4. AVCP system : 3
5. Bevollmächtigter Vertreter : unzutreffend
6. Harmonisierte Norm : EN 50575:2014 + A1:2016
7. Produktzertifizierungstelle : No. 0987 - LAPI Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A
Produktzertifizierungstelle : No. 2661 - BASEC British Approvals Service for Cables
8. Erklärte Leistung :

Brandverhalten
Testmethode
Klassifikationsmethods
Gefährliche Stoffe

Eca
CEI EN 60332-1-2:2006 + A1:2016
EN 13501-6:2019
NPD

Die Leistung des in Nummer 1 genannten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von :

Giancarlo Farinelli
Technical Manager
Talamello 11/01/2022



Dokument herunterladbar unter folgender Adresse : www.salcavi.com